

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

Č. CE-ZSTV-096-21

na výrobek:

Plastové vnější dveře, obchodní název Hlavní vchodové dveře Premium

žadatel a výrobce:

TT HOLDING, a.s.**Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim****Česká republika****IČO: 24171034**

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota (pozice křídla v uzavřeném a neuzamčeném stavu)
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C2 - jednokřídlové dveře otevíravé dovnitř
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 2A - jednokřídlové dveře otevíravé dovnitř
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	U_D = 1,5/ 1,5 W/(m².K) - s IZ. sklem U _g = 1,3 W/(m².K) a s rámečkem Metal Union / Chromatech Ultra F
		U_D = 1,5/ 1,4 W/(m².K) - s IZ. sklem U _g = 1,2 W/(m².K) a s rámečkem Metal Union / Chromatech Ultra F
		U_D = 1,4/ 1,3 W/(m².K) - s IZ. sklem U _g = 1,1 W/(m².K) a s rámečkem Metal Union / Chromatech Ultra
		U_D = 1,1/ 1,1 W/(m².K) - s IZ. sklem U _g = 0,7 W/(m².K) a s rámečkem Metal Union / Chromatech Ultra
		U_D = 1,1/ 1,0 W/(m².K) - s IZ. sklem U _g = 0,6 W/(m².K) a s rámečkem Metal Union / Chromatech Ultra
		U_D = 1,3 W/(m².K) - s IZ. výplní PVC U _p = 1,21 W/(m².K)
		U_D = 1,0 W/(m².K) - s IZ. výplní PVC U _p = 0,74 W/(m².K)
		U_D = 1,5/ 1,4 W/(m².K) - s IZ. výplní PVC U _p = 1,21 W/(m².K) a IZ. sklem U _g = 1,3 W/(m².K) s rámečkem Metal Union/ Chromatech Ultra F
		U_D = 1,4/ 1,4 W/(m².K) - s IZ. výplní PVC U _p = 1,21 W/(m².K) a IZ. sklem U _g = 1,2 W/(m².K) s rámečkem Metal Union/ Chromatech Ultra F
		U_D = 1,4/ 1,3 W/(m².K) - s IZ. výplní PVC U _p = 1,21 W/(m².K) a IZ. sklem U _g = 1,1 W/(m².K) s rámečkem Metal Union/ Chromatech Ultra F
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	U_D = 1,1/ 1,1 W/(m².K) - s IZ. výplní PVC U _p = 0,74 W/(m².K) a IZ. sklem U _g = 0,7 W/(m².K) s rámečkem Metal Union/ Chromatech Ultra F
		U_D = 1,1/ 1,0 W/(m².K) - s IZ. výplní PVC U _p = 0,74 W/(m².K) a IZ. sklem U _g = 0,6 W/(m².K) s rámečkem Metal Union/ Chromatech Ultra F
		třída 2 - jednokřídlové dveře otevíravé dovnitř

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-044-21 vydaného dne 12.05.2021 Oznámeným subjektem č. 1389 – MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304.

Datum vydání: 12. května 2021**Platnost do: 12. května 2024****Ing. Petr Sláčík**
vedoucí Zkušebny STV